



NO: DLRHY-HJ2021-288

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年03月26日

大理州仁和源健康咨询有限公司



三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

项 目		样品编号
采样位置	采样时间 2021-03-15	
悬浮物		化学需氧量
单位		
污水排放口	11:05	WS-2021-38-319
	13:15	WS-2021-38-320
	16:31	WS-2021-38-321
日均值		
预处理标准		

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年03月26日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年03月26日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021年3月26日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年3月26日

.....报告结束.....



182503130214



三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

DLRHY-HJ2021-227

第 2 页 共 3 页

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳
粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 A	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	---	李丹

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-03-02	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
污水排放口	单 位		mg/L	MPN/L
	10:35	WS-2021-38-235	28	156
	14:12	WS-2021-38-236	36	198
	16:15	WS-2021-38-237	43	168
日均值			36	174
预处理标准			60	250
				5000

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	徐咏梅
沙门氏菌	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 B	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、 生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	---	李丹
志贺氏菌	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 C	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、 生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	---	李丹

四、水质检测结果

采样位置		采样时间 2021-03-09	样品编号	项 目		
		单位		悬浮物	化学需氧量	沙门氏菌
污水排放口		10:45	WS-2021-38-263	mg/L		
		14:39	WS-2021-38-264	28	196	未检出
		17:01	WS-2021-38-265	---	---	未检出
		日均值		---	---	未检出
		预处理标准		60	250	未检出



检测项目	检测方法依据、标准代号及名称		主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质	悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质	化学需氧量的测定 重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	徐咏菊

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-03-15	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:45	WS-2021-38-288	10	243
	预处理标准		60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田 英 签字：田英 日期：2021 年 03 月 18 日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021 年 03 月 18 日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 3 月 18 日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 03 月 18 日

.....报告结束.....

