



182503130214

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年08月18日



大理州仁和源健康咨询有限公司



正本

DLRHY-HJ2021-975

第 1 页 共 3 页

一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	云南省大理白族自治州大理市颐苑路颐苑小区 1 号门		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2020.06.02		
采样日期	2021-08-04	样品分析日期	2021-08-04~ 2021-08-06
检测项目	悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2021-38-1257	样品状态	感官描述：黄色、刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-1258		感官描述：黄、刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-1259		感官描述：黄、微刺鼻、微浑、无油膜
样品数量	500mL×9	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2021 年 08 月 04 日	采样人员	杨立东、张凯丰
接样时间	2021 年 08 月 04 日	接样人员	李丹
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

DLRHY-HJ2021-975

第 2 页 共 3 页

正本

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳
粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 A	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	---	李丹

四、水质检测结果

项 目		
采样位置	采样时间 2021-08-04	样品编号
单位		
污水排放口	10:30	WS-2021-38-1257
	14:45	WS-2021-38-1258
	17:00	WS-2021-38-1259
日均值		
预处理标准		
悬浮物		化学需氧量
mg/L		MPN/L
24	104	0
22	108	0
22	106	0
23	106	0
60	250	5000



正本



备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021 年 8 月 18 日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021 年 8 月 18 日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 8 月 18 日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 8 月 18 日

.....报告结束.....





182503130214

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021 年 08 月 18 日



大理州仁和源健康咨询有限公司





正本

DLRHY-HJ2021-964

第 1 页 共 2 页

检验检测专用章

一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	云南省大理白族自治州大理市颐苑路颐苑小区 1 号门		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2020.06.02		
采样日期	2021-08-12	样品分析日期	2021-08-12~ 2021-08-14
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2021-38-1315	样品状态	感官描述：黄、无气味、微浑、无油膜
	WS-2021-38-1316		感官描述：黄、无气味、微浑、无油膜
	WS-2021-38-1317		感官描述：黄、无气味、微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2021 年 08 月 12 日	采样人员	张凯丰、杨汝伟
接样时间	2021 年 08 月 12 日	接样人员	李丹
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-08-12	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:47	WS-2021-38-1315	23	126
	14:44	WS-2021-38-1316	20	126
	17:38	WS-2021-38-1317	18	116
日均值			20	123
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年8月18日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021年8月18日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年8月18日

.....报告结束.....



182503130214

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年08月23日

大理州仁和源健康咨询有限公司



一、项目情况



182503130214



委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	云南省大理白族自治州大理市颐苑路颐苑小区 1 号门		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2020.06.02		
采样日期	2021-08-18	样品分析日期	2021-08-18~ 2021-08-19
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2021-38-1371	样品状态	感官描述：微黄、无气味、微浑、无油膜
	WS-2021-38-1372		感官描述：微黄、无气味、微浑、无油膜
	WS-2021-38-1373		感官描述：微黄、无气味、微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2021 年 08 月 18 日	采样人员	张凯丰、阳境元
接样时间	2021 年 08 月 18 日	接样人员	李丹
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



182503130214

正本

DLRHY-HJ2021-1011
第 2 页 共 2 页

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-08-18	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:32	WS-2021-38-1371	17	69
	14:53	WS-2021-38-1372	20	63
	17:19	WS-2021-38-1373	20	58
日均值			19	63
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田 英 签字：田英 日期：2021年8月23日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年8月23日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021年8月23日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年8月23日

.....报告结束.....



182503130214

正本

NO: DLRHY-HJ2021-1060

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年09月03日



大理州仁和源健康咨询有限公司

一、项目情况



182503130214

正本

DLRHY-BJ2021-1060

第11页共2页

检验检测专用章

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	云南省大理白族自治州大理市颐苑路颐苑小区 1 号门		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2020. 06. 02		
采样日期	2021-08-27	样品分析日期	2021-08-27~ 2021-08-28
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2021-38-1438	样品状态	感官描述：淡黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-1439		感官描述：淡黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-1440		感官描述：淡黄、微刺鼻、微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2021 年 08 月 27 日	采样人员	张凯丰、杨立东
接样时间	2021 年 08 月 27 日	接样人员	李丹
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		





182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

正本

DLRHY-HJ2021-1060

第2页共2页

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-08-27	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:25	WS-2021-38-1438	14	60
	15:14	WS-2021-38-1439	15	53
	17:13	WS-2021-38-1440	16	52
日均值			15	55
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年9月3日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年9月3日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021年9月3日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年9月3日

.....报告结束.....